

CIRCULAR ACLARATORIA N° 4

Licitación Pública Nacional N° 5/2018

**“RED CLOACAL BARRIO BARRUFALDI – OBLIGADO Y ESTACIÓN DE
BOMBEO CLOACAL BARRUFALDI”
PARTIDO DE SAN MIGUEL
PRESTAMO BID N° 3256/OC - AR
PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO
RECONQUISTA**

La presente circular contiene la respuesta a una consulta realizada por un potencial licitante:

Consulta N°1:

En la Licitación de Referencia, tanto en la Lista de Cantidades como en los Formularios de la Oferta en los Ítem 11.1, 11.2 ,y 12.1 que se detallan a continuación, al parecer hay incongruencias, ya que

- 11.1 incluye **Excavación y relleno para cañerías DN 160 mm a DN 200 mm.**
- 11.2 incluye **Excavación y relleno para cañerías mayor o igual a DN 250 mm.**

Y el ítem 12.1 incluye **Cañería PVC DN 225mm Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta.**

Por lo tanto se solicita definir qué excavación corresponde considerar en la cotización.

CANERÍA DE IMPULSIÓN			
11	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS	m³	
11,1	Excavación y relleno para cañerías DN 160 mm a DN 200 mm		1.890,00
11,2	Excavación y relleno para cañerías mayor o igual a DN 250 mm		18,00
12	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERIAS	m	
12,1	Cañería PVC DN 225mm Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta		2.007,00
12,2	Cañería PVC DN 315mm Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta		17,00

Se deberá tener en cuenta la respuesta que a continuación se detalla:

Con relación a la forma de cotizar la excavación correspondiente a la cañería del Ítem 12.1 Cañería PVC DN 225 mm Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta, la misma se deberá cotizar con el Ítem 11.1 Excavación y relleno para cañerías DN 160 mm a DN 200 mm.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número:

Referencia: Circular Aclaratoria N° 4 - EX-2018-06901338-GDEBA-DPCLMIYSPGP.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.