

**CIRCULAR ACLARATORIA N° 7**

**Licitación Pública Nacional N° 1/19**

**“OBRA DE CONTENCIÓN CANAL JOSÉ INGENIEROS”**

**PARTIDO DE GENERAL SAN MARTÍN**

**PRESTAMO BID 3256/OC-AR**

**“PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA  
DEL RÍO RECONQUISTA”**

Se presenta a continuación la consulta realizada por un potencial oferente, en las que se solicitan las aclaraciones que se detallan a continuación:

**Consulta:**

“Solicito se detallen las siguientes consultas:

1- Para la correcta cotización de Instalación Eléctrica:

- Tipo de alimentación, aérea o subterránea
- Tableros de comando y protecciones (cantidad)
- Tipo de encendido individual o general
- Metros lineales de cableado del proyecto

2- Documentación en AUTOCAD”

**Se deberán tener en cuenta las siguientes respuestas:**

1) Respecto de los puntos consultados referentes a la Instalación Eléctrica, estipulada en el rubro 7 de las Especificaciones Técnicas Particulares, se aclara:

- La alimentación será aérea, a partir de un tendido eléctrico para alumbrado público ya existente.
- Tableros de comando y protecciones no deberán contemplarse debido a que el tendido eléctrico para ese sector se encuentra existente actualmente.

- El tipo de encendido será general, mediante fotocélula grupal tal como se indica en la descripción de los ítems correspondientes 7.1, 7.2, y 7.3 de las Especificaciones Técnicas Particulares del Pliego.

- Los metros lineales de cableado a contemplar serán los necesarios para hacer el conexionado desde el tendido eléctrico existente hasta los artefactos a disponer sobre las columnas a colocar, conforme a planos 1, 2, 3, y 4 del pliego.

2) Se aclara que deberá considerarse la documentación gráfica que forma parte del pliego.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego**

**Número:**

**Referencia:** Circular Aclaratoria N° 7 - LPN N° 1/2019 BID

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.