

Exp.: EX -2020-19065447-GDEBA-DPTLMIYSPGP

**Ref.: “Remodelación Y Puesta en Valor – CAPS – Grupo 7.5 – CAPS N°3 El Jagüel, N°17
Sagrado Corazón y N°4 San Pedrito – Esteban Echeverría/AMBA”**

Partido: Esteban Echeverría

CIRCULAR N° 1 CON CONSULTA

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas, la respuesta a la siguiente consulta:

CONSULTA N° 1:

Luego de la visita a obra se observó en el CAPS No 17 – Sagrado Corazón un muerto de hormigón del tensor de la antena que se encuentra en el predio donde se construirá la enfermería y vacunatorio nuevo, que previsión se ha tomado.

RESPUESTA N° 1:

Deberá desestimarse la presencia de la base de hormigón armado (muerto) para tensor de antena, dado que la remoción del mismo correrá por cuenta del Municipio previo al inicio de la obra, puesto que dicha antena no se encontraba instalada en el momento de ejecutarse el relevamiento del edificio de referencia para elaboración del proyecto.

CONSULTA N° 2:

En la unidad sanitaria N°17, hemos observado que en el sector donde se construirá el local 2 enfermería/vacunatorio (sobre calle Battipede), existe en la actualidad una columna con tensores que soportan la antena. Al respecto queríamos saber como será el Proyecto ejecutivo y como se resolverá la estabilidad de la antena o si ésta será removida.

Envío de forma adjunta las fotos tomadas en el lugar.

RESPUESTA N° 2:

Deberá desestimarse la presencia de la base de hormigón armado (muerto) para tensor de antena, dado que la remoción del mismo correrá por cuenta del Municipio previo al inicio de la obra, puesto que dicha antena no se encontraba instalada en el momento de ejecutarse el relevamiento del edificio de referencia para elaboración del proyecto.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número:

Referencia: Circular N° 1 con consulta - EX -2020-19065447-GDEBA-DPTLMIYSPGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.