



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Providencia

Número:

Referencia: EX-2018-19529084-GDEBA-DPCLMIYSPGP-Adecuación Eléctrica Hospital Gutiérrez – La Plata- Respuesta a consulta de las empresas

OBRA: Adecuación Eléctrica Hospital Gutiérrez – La Plata

LOCALIDAD: La Plata

PARTIDO: La Plata

LICITACION: 148/2018

EXPEDIENTE: EX-2018-19529084-GDEBA-DPCLMIYSPGP

En respuesta a las consultas realizadas por las empresas, se procede a responder:

Consulta 1: Luego de la visita no vemos claro el destino de cable en Baja Tensión 3x35/16 mm² y 4x16 mm², ya que según las cantidades expresadas son 1234 m y 3036.90 mts.

¿Estos cables corresponden desde el nuevo tablero TGBT a la primera caja de borneras existente en un subsuelo? , Si es así ¿se utilizaran las canalizaciones existentes?

Respuesta 1: Los cables corresponden desde el nuevo TGBT a cada tablero seccional del hospital por la canalización existente. Se reemplazarán los alimentadores, ya que se observan deteriorados.

