



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Providencia

Número:

Referencia: EX-2018-19529084-GDEBA-DPCLMIYSPGP- Adecuación Eléctrica Hospital Gutiérrez – La Plata- RESPUESTA A CONSULTA DE LAS EMPRESAS

OBRA: Adecuación Eléctrica Hospital Gutiérrez – La Plata

LOCALIDAD: La Plata

PARTIDO: La Plata

LICITACION: 148/2018

EXPEDIENTE: EX-2018-19529084-GDEBA-DPCLMIYSPGP

En respuesta a las consultas realizadas por las empresas, se procede a responder:

Consulta 1: ¿Los alimentadores de BT salientes del nuevo TGBT deberán llegar a cada tablero seccional existente en el hospital? ¿Se deberán considerar todas las reformas edilicias que esto conlleva? ¿La cantidad de seccionales existentes es la indicada como salidas en el diagrama unifilar del TGBT?

Respuesta 1: Los alimentadores de BT deberán llegar a cada tablero seccional existente y se deberán realizar todas las reformas edilicias que conlleve tal adecuación eléctrica.

En relación a la cantidad de salidas es estimada, la real saldrá de las salidas existentes del hospital, para ellos la contratista deberá en obra, realizar el proyecto ejecutivo con las salidas reales a los tableros existentes adecuados a los consumos específicos de cada uno.

Consulta 2: ¿Existe posibilidad de prórroga en la fecha de presentación de ofertas?

Respuesta 2: La fecha de presentación de ofertas será el día 12/12/2018 a las 12:00 horas, como ha sido informado en la página web.