



## GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

### Providencia

**Número:**

**Referencia:** Licitación Publica N° 53/19 - CAPS Pedro Díaz - G4.24 – Hurlingham

---

**CONSULTA 1:** *se solicita aclaración sobre SUMA PROVISIONAL, en el presente pliego se menciona “que dicho ítem responde a potenciales eventualidades y/o imprevistos“, en este tipo de Obra Nueva y con un sistema de contratación por Ajuste Alzado, es oportuno considerar este ÍTEM o cuales pueden ser las eventualidades o imprevistos, considerando además que tiene una incidencia del 4.76 % del Presupuesto Oficial.*

**RESPUESTA 1:** la suma fijada en Cómputo y Presupuesto y en Lista de Cantidades Valoradas (Cotización) NO puede ser modificado por el oferente debiendo respetar el valor establecido en pliego licitatorio. La forma de utilización está debidamente explicada en ítem C5 - SUMA PROVISIONAL, subítems n° 01, 02 y 03.

**CONSULTA 2:** *se solicita aclaración en el Item 17 Punto 17.7 Señalética y Cartelería, en la planilla de cotización se indica este ítem como global. No se encuentran detalles de cantidades, medidas y ubicación de la señalética interior en planos o en P.E.T, para poder computar la cartelería necesaria.*

**RESPUESTA 2:** para ejecutar este ítem se aplican las siguientes consideraciones que deberán ser tenidas en cuenta por la Contratista al momento de presentar el proyecto ejecutivo del ítem:

Cartelería marquesina exterior (cantidad uno).

- p/ fachada chica dimensionar profundidad 2 cm x alto 60 cm x longitud a definir según c/ caso.
- p/ fachada grande dimensionar profundidad 2 cm x alto 80 cm x longitud a definir según c/ caso.
- estructura de sostén en chapa hierro galvanizado espesor calibre 20 plegada sobre estructura de tubo estructural 20 x 20 x 1,6 mm, pintada integralmente con 2 (dos) manos de convertidor de óxido al cromato (previo desengrasado con solvente) y terminación final al esmalte sintético.
- la fijación del cartel a la mampostería se hará a través de orificios en la estructura con bulones y brocas que quedaran ocultas.
- la gráfica según modelo será impresa sobre lona back front de 13 onzas, con tinta eco solvente y aplicación de laca brillante con protección UV, para luego ser montada tensada sobre la estructura de sostén.
- tipología frontlight se iluminará con 3 (tres) brazos equipados con reflectores LED.
- para c/ Caps se deberá adoptar el logo del Municipio correspondiente.

**Ejemplo: ver en el Pliego Licitatorio**

Cartelería interior informativa, destino de locales, niveles, circulaciones, etc. (cantidad a computar).

- tamaño sugerido 15 x 15cm / 60 x 12cm
- soporte PVC espumado espesor 5 mm.
- impresión ecosolvente con laminado de protección en frío (terminación mate).
- serán pegados sobre muros y/o puertas con cinta bifaz.

**Ejemplo: ver en el Pliego Licitatorio**