

**Exp.: EX-2020-29731401-GDEBA-DPTLMIYSPGP**

**Ref.: “Puesta en Valor Instalación Eléctrica – Centro de las Artes del Espectáculo – Teatro Argentino – La Plata”**

**Partido: La Plata**

**CIRCULAR N° 1 CON CONSULTA**

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas, la respuesta a la siguiente consulta:

**CONSULTA N° 1:**

- 1- Solicitamos si es posible información;  
Sistema de PLC Proveedor, Marca y modelo del programa a actualizar

**RESPUESTA N° 1:**

- 1- El alcance de los trabajos incluyen dos PLC. Uno de ellos maneja los montacargas y algunas entres y es de marca Telemecanique modelo TSX Modicon. El otro PLC maneja el resto de la maquinaria y es de marca Allen Bradley modelo es Contrologix. Para ambos PLC hay que adquirir el software actualizado para así descargar de cada equipo la programación.

**CONSULTA N° 2:**

- 2- Bombas de combustible 5.5 HP, función de la misma de trasvase u otra función y si es posible algún plano, diagrama o foto donde se deben vincular a los tanques y lugar donde se instalarían las bombas, cañerías, válvulas y filtros para realizar la recirculación del gas oil.

**RESPUESTA N° 2:**

- 2- La bomba en cuestión tiene como función una recirculación del gas oil para evitar decantaciones y perdida de la propiedades del combustible. La misma será externa, de 5,5 HP preparada para gas oil tanto los alabes como los sellos y o`ring. En la instalación existente correspondiente al tanque de combustible de 8000 lts adosar una nueva conexión mediante dos accesorios “T” y un caño de 1 1/2” para generar a través de la bomba indicada una recirculación efectiva sin perder combustible por el sistema; la instalación no debe poseer teflón y será de sello mecánico correspondiente a antincendio, la conexión tomará el combustible de la salida del

tanque y mediante la bomba la inyectara en el caño de ingreso del gasoil, produciendo así una agitación externa para evitar la decantación de dicho tanque. (Se adjunta imagen como archivo embebido a la presente).



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S  
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Circular aclaratoria**

**Número:**

**Referencia:** Circular con Consulta N°1 : EX-2020-29731401- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.