

Exp.: EX-2020-29731401-GDEBA-DPTLMIYSPGP

Ref.: “Puesta en Valor Instalación Eléctrica – Centro de las Artes del Espectáculo – Teatro Argentino – La Plata”

Partido: La Plata

CIRCULAR N° 2 CON CONSULTA

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas, la respuesta a la siguiente consulta:

CONSULTA N° 1:

- 1- Respecto del ítem “C4-2.1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TTA COMPLETO” quería consultarles si requieren de información más detallada del Tablero de Transferencia Automática ya que nos hemos comunicado con los proveedores de los mismo y no informaron que la información existente es acotada para la confección de estos.

RESPUESTA N° 1:

- 1- Todos los datos necesarios para cotizar, proveer, instalar y configurar los tableros de transferencia automática se encuentra detallados en el punto 4.3 y sus subsiguientes del PETP.
Se indica los grupos que deberán controlar, el tablero al cual se conectaran y las funciones que se solicitan.
En la visita de obra se visualizaron en profundidad estos temas.

CONSULTA N° 2:

- 1- Quería consultar sobre el ítem C4 - GRUPO ELECTROGENO, el número de serie que figura en el pliego es el número de serie general, la consulta es si cuentan con un número de serie de motor y de chasis particular de esa máquina.

RESPUESTA N° 2:

- 1- A continuación, se indica el nro de serie del motor N°: 75995-9 y del chasis N° 028 2227 Modelo de grupo eléctrico: KTA50-G3

75995-93
 180-3149-02
 CID Family CPL
 D28 2227
 E.C.S.
 Injector timing code: G0
 Injector torque 90, Inch-Lbs.
 Injector travel 0.8, C. Inch
 Valve lift code: 014, Int. .027, Exh.
 Fuel injection pressure: Advertised H.P. mm²/sq. cm.



Adversed HP 1470 at 1800 RPM
 Adversed HP 1635 at 1500 RPM
 REV. FIRING ORDER 020001
 Idle speed 575-650 RPM

WARNING: Injury may result and warranty is voided if fuel rate
 rpm or altitudes exceed published maximum values for
 this model and application.

3178372

CONSULTA N° 3:

- 1- Que cantidad de polos deben tener los interruptores Masterpact MTZ2 baja tensión a proveer e instalar por el contratista?

RESPUESTA N° 3:

- 1- Las protecciones del tipo Masterpact a instalar en el Tablero General de Baja Tensión son todas Tripolares



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número:

Referencia: Circular con Consulta N° 2: EX-2020-29731401- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.