

**Exp.: EX-2020-20673836-GDEBA-DPTLMIYSPGP**

**Ref.: “Adecuación y Puesta en Valor Instalaciones Termomecánicas Centro de las Artes del Espectáculo – Teatro Argentino – La Plata”**

**Partido: Tigre**

**CIRCULAR N° 3 CON CONSULTA**

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas, la respuesta a la siguiente consulta:

**CONSULTA N° 1:**

- 1- En lo referido a las instalaciones termomecánicas el pliego solicita cañería Schedule 40 sin costura, para este tipo de trabajos se utiliza con costura. Se podrá corroborar ese detalle ya que hay amplia diferencia de costos.

**RESPUESTA N° 1:**

- 1- No obstante lo solicitado en el pliego, obedece a cuestiones de terminación y calidad en cuanto a evitar pérdidas y fugas en la cañería de hierro negro, la contratista podrá cotizar cañería con costura, pero lo deberá aclarar en su oferta. Ya que es significativa la disminución de costos.

**CONSULTA N° 2:**

- 1- En las ETP enuncia caño de hierro negro tipo A53 Schedule 40 sin costura. Siendo que en otras obras de similares características de esa Dirección se ha utilizado el mismo caño pero “con costura” con resultados satisfactorios. ¿Es factible de utilizar caño “con costura”?

**RESPUESTA N°2:**

- 1- No obstante lo solicitado en el pliego, obedece a cuestiones de terminación y calidad en cuanto a evitar pérdidas y fugas en la cañería de hierro negro, la contratista podrá cotizar cañería con costura, pero lo deberá aclarar en su oferta. Ya que es significativa la disminución de costos.





GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Circular aclaratoria**

**Número:**

**Referencia:** Circular con Consulta N° 3; Exp.: EX-2020-20673836-GDEBA-DPTLMIYSPGP

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.