



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S

2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Providencia

Número:

Referencia: EX-2019-00801549-LOCAL PARA RESOANDOR H.I.G.A. Dr. ALENDE- MAR DEL PLATA- Respuesta a consulta de las empresas

Atento a las consultas realizadas por las empresas sobre la licitación pública de la obra de referencia, se procede a contestar.

Consulta :

Por medio de la presente y en referencia a la Lic. Pub. 35/2019 - "Puesta en Valor Local para Resonador Magnético Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Allende - Mar del Plata – General Pueyrredon" solicitamos especificaciones, modelo y tipo de Resonador Magnético para la Sala, ya que varían las diferentes cotizaciones para ejecutar la Jaula de Faraday según tipo de Resonador.

Respuesta:

Teniendo en cuenta que:

- El pliego estipula las acciones a realizar para la instalación del resonador en los planos generales.
- Que las acciones del pliego son todas por ajuste alzado, por lo que la contratista deberá dejar en perfecto estado la instalación para el funcionamiento del resonador.
- Que la licitación que define la marca y modelo del resonador se encuentra aun en proceso.

Es entonces que se responde que:

- La empresa deberá proveer todas las instalaciones para el correcto funcionamiento de cualquier resonador de 1,5 Tesla (tener en cuenta que son muy pocas las marcas y modelos que existen en el

mercado de los mismos).

- Para la cotización, se deberá garantizar el normal funcionamiento sin generar adicionales de obra, por lo que se aconseja trabajar con el caso mas desfavorable.