

Exp.: EX-2021-10474008-GDEBA-DPTLMIYSPGP

Ref.: “Entubamiento del Canal de Descarga Laguna de Ranchos a Laguna Vitel Etapa II”

Partido: General Paz

CIRCULAR N° 2 CON CONSULTA

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas, la respuesta a la siguiente consulta:

CONSULTA N° 1:

- En el gráfico de perfil tipo figura Pavimento de Hormigón Simple de 0,16 metros de espesor con malla de acero y en la Especificaciones Técnicas Art. 9 solo Hormigón Simple (sin malla de acero). Cuál de los dos corresponde cotizar?

RESPUESTA N° 1:

- Corresponde el pavimento que marca el perfil tipo, **PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE DE 0,16 METROS DE ESPESOR CON MALLA DE ACERO.**



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número:

Referencia: Circular con Consulta N° 2: EX-2021-10474008- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.