

**Exp.: EX-2018-27057328-GDEBA-DPCLMIYSPGP**

**Ref.: “Estación de Bombeo Cloacal Rosa Mística”**

**Partido: San Miguel**

**CIRCULAR N° 4 CON CONSULTA**

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas, las respuestas a las siguientes consultas:

**CONSULTA N° 1:** Por la presente solicito aclaración del rango de medidor hidrostático de nivel y del transmisor de presión manométrica.

**RESPUESTA N° 1:** La selección de instrumentos es parte del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle a presentar por el Contratista, en base a los niveles de las estructuras, descripción del funcionamiento y Especificaciones presentes en los Documentos de Licitación.

La Estación de Bombeo se emplazará en el predio ubicado en la Calle García Lorca entre Callao y Letonia, en la manzana delimitada por las calles mencionadas y Pavón.

**CONSULTA N° 2:** Por la presente solicito aclaración del rango de medidor hidrostático de nivel y del transmisor de presión manométrica. Y la ubicación exacta de la implantación de la estación de bombeo, para poder realizar la visita a obra.

**RESPUESTA N°2:** La selección de instrumentos es parte del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle a presentar por el Contratista, en base a los niveles de las estructuras, descripción del funcionamiento y Especificaciones presentes en los Documentos de Licitación.

La Estación de Bombeo se emplazará en el predio ubicado en la Calle García Lorca entre Callao y Letonia, en la manzana delimitada por las calles mencionadas y Pavón.

**CONSULTA N° 3:** Para cada equipo de bombeo en pliego se especifica:

A) Rotor abierto del tipo autolimpiante, apto para líquido cloacal ¿es posible ofrecer un modelo de bomba con Impulsor cerrado con uno o dos canales?

B) Cada electrobomba tendrá acoplada una válvula automática de limpieza (sin componentes eléctricos) del fondo de funcionamiento totalmente automático, de tal modo que produzca una alta agitación del líquido del pozo en el arranque y las partículas sedimentadas vuelvan a quedar en suspensión y sean arrastradas por la bomba. ¿Es posible ofrecer,; un agitador sumergible para mantener los sólidos en suspensión en la cámara de bombeo?.

**RESPUESTA N°3:** A) El Oferente cotizará los materiales y prestaciones descriptos en las Especificaciones Técnicas.

B) El Oferente cotizará los materiales y prestaciones descriptos en las Especificaciones Técnicas.

**CONSULTA N° 4:** Según el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el punto 2.2.7.1 SOBRE N° 1 punto 16: se solicita presentar el Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por ARBA o la constancia de solicitud. Hemos consultado en dicha Agencia y nos respondieron que el Organismo Provincial es el único que solicitarlo. Podrían aclararlo por favor?

**RESPUESTA N°4:** En caso de no ser obtenido por el oferente, el mismo será solicitado por la Administración oportunamente.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Circular aclaratoria**

**Número:**

**Referencia:** Circular con consulta N°4-EX-2018-27057328-GDEBA-DPCLMIYSPGP - “Estación de Bombeo Cloacal Rosa Mística”

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.