

**Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos**  
**Dirección Provincial de Arquitectura**  
**Dirección de Contrataciones de Obra Pública**

**REF.: CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1**

Licitación Pública N° 56/2018

EX-2018-01592094-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Objeto: “Hospital Zonal General de Agudos Arturo Melo – Remodelación Guardia y Emergencia – Remedios de Escalada - Lanús

Mediante la presente se informa y se deja constancia que los ítems detallados a continuación, quedarán sin efecto, no realizándose en esta etapa de obra **ni la provisión ni colocación de los mismos**:

NO SE REALIZARÁ PROVISIÓN NI COLOCACIÓN DE:

- 1) “Dos Grupos Electrónicos de 350 KVA cabinados con transferencia automática y lógica PLC en TGBT”
- 2) “Ni la provisión ni la Colocación de Transformadores de media tensión, ni las celdas de media tensión correspondientes, ni otras tareas vinculadas a la reducción de media tensión a tensión trifásica”.

Respecto de este segundo punto, se limita la responsabilidad de la empresa a el acondicionamiento de la sala existente de acuerdo a requerimientos de la Distribuidora Eléctrica, en la que se proveerá por parte de la misma una nueva toma de energía hospitalaria.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Circular aclaratoria**

**Número:**

**Referencia:** Licitación Pública N° 56/2018 EX-2018-01592094-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hospital Zonal General de Agudos Ar  
turo Melo – Remodelación Guardia y Emergencia – Remedios de Escalada - Lanús

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.