



2402-262/16

REFERENCIAS TOMACORRIENTES

- Toma de Uso especial s/ mesada.
- Toma de Uso General a 0,15 m s/ nivel mesada.
- Toma de Uso General a 1,20 m s/ nivel de piso terminado.
- Toma de Uso General a 0,40 m s/ nivel de piso terminado.
- Caja de conexión Poliducto.



PLANTA



PLANTA DE TECHOS – ESC. 1:200

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA				
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
RESPONSABLE ANTEPROYECTO: MINISTERIO DE SALUD COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO RESPONSABLE DOCUMENTACION PROYECTO: ARQ° MARTIN MARIGO		OBRA PROYECTO H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO		
LOCALIDAD PERGAMINO		PARTIDO PERGAMINO		
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° MARTIN MARIGO		PLANO		
FECHA ENE. 2017		PLANTA		
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° ALEJANDRO PERSELLO		BOCAS TOMACORRIENTES		
DIRECTOR TECNICO ARQ° VICTOR RAMOS		ESCALA 1:100		
DIRECTOR PROVINCIAL LIC° JOAQUIN GANDARA		N° EXPEDIENTE 2402-262/2016	DEPTO. TEC. COMPLEMENTARIO AREA ELECTROMECANICA	N° PLANO 2
		TOTAL		5