

2402-377/17



MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA

Obras Principales

MEMORIA DESCRIPTIVA

El Hospital Nuestra Señora del Carmen de la localidad de Carmen de Areco es un centro asistencial actualmente en funcionamiento.

En la actualidad la provisión de energía se acomete desde varias entradas de energía, con la correspondiente contratación de diferentes servicios, alimentando a los distintos Tableros Seccionales.

El propósito del proyecto consiste en la unificación en una sola acometida al establecimiento de energía eléctrica provista por la Cooperativa Eléctrica, y la provisión del Tablero General de Baja Tensión TGBT para alimentar los diferentes Tableros Seccionales.

Para tal motivo se dispone la construcción de una sala de tableros y grupo electrógeno para contener las instalaciones del centro de distribución energética. Comprendiendo los trabajos de obra civil y estructura del recinto en cuestión e instalaciones correspondientes.

El recinto de **62 m2** se deberá construir sobre línea municipal en calle 16 de Julio, según plano de implantación.-

En cuanto a la instalación eléctrica se dispone la alimentación a nuevo de todos los Tableros Seccionales. Cumpliendo la normativa hospitalaria AEA 710. La misma incluye la provisión e instalación de los tableros de red aislada en los sectores correspondientes, conforme a norma.

Así mismo se deberán poner a norma hospitalaria AEA 710 de los tableros seccionales existentes, modificando los que tengan la posibilidad de rehacerse, y haciendo a nuevos los que lo requieran, considerando especialmente lo indicado en la normativa para las Salas del Grupo 2.

Se deberá proveer un sistema redundante de emergencia para el caso de la interrupción de energía de la empresa prestataria a las zonas críticas del nosocomio, lo cual se deberá proveer un grupo Electrógeno nuevo y trasladar el existente. Los mismos alimentarán al TGBT haciendo la transferencia en forma automática.

Se deberá construir el local para alojar los gabinetes de entrada de la proveedora para tarifa T3, TGBT y GE's , el cual está especificado según Área civil.

Los Oferentes deberán considerar en sus ofertas que, estando el Hospital en funcionamiento, todas las tareas deberán ser previamente pactadas y coordinadas con los representantes técnicos que designe el Ministerio de Salud. Es decir que no se podrá dejar sin servicio eléctrico a ningún sector del Hospital, sin el consentimiento previo de las autoridades del mismo, considerando especialmente el tipo de pacientes

que ocupan el mismo. Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la ingeniería de obra, mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para dejar en condiciones de correcto funcionamiento de las instalaciones.

Superficie Cubierta a intervenir:

62m2

Ing. Ruben Natero

Ing. Fabricio Gesú

Tec. Paula Urrutia

DPTO. TÉCNICO COMPLEMENTARIO, La Plata 9 de junio de 2017.-



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Memoria Descriptiva

Número:

Referencia: 2402-377/17- N.S. DEL CARMEN- ACOMETIDA ELÉCTRICA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.