



**DOCUMENTACION GRAFICA**

**OBRAS COMPLEMENTARIAS**

**H.I.G.A. SAN JOSÉ**

**GUARDIA Y EMERGENCIA PROVISORIA**  
**(FUTURA PEDIÁTRICA)**



**MATERIALES :**  
HORMIGON PARA HORMIGON ARMADO: H-20 DE  $f'c = 20MPa$   
ACERO PARA HORMIGON ARMADO: ADN-420 DE  $fy = 420MPa$

**RECUBRIMIENTOS :**  
EN GENERAL 2.5 cm.  
EN HORMIGON EN CONTACTO CON EL SUELO 4 cm.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- REFERENCIAS:
- AREA SIN INTERVENCION
  - EXISTENTE
  - A CONSTRUIR
  - ESTRUCTURA EXISTENTE
  - ESTRUCTURA H\*A\* A CONSTRUIR
  - VF1 VF1 - 20x30
  - VF2 VF2 - 15x30
  - Pilotín  $\phi 25$  - Profundidad de fund. 2m

NOTA IMPORTANTE DE FUNDACION:

PREDIMENSIONADO EFECTUADO PARA ESTIMAR UN PRESUPUESTO.

LOS RECAUDOS CONSTRUCTIVOS A PREVER EN LA OFERTA Y EN EL CALCULO A PRESENTAR SE BASARAN EN LOS DATOS APORTADOS POR EL ESTUDIO DE SUELOS.

PROFUNDIDAD DE FUNDACION de BASES - 1.50m

PROFUNDIDAD DE FUNDACION PILOTINES - 2.00m

PREVEER JUNTAS DE DILATACION ENTRE ESTRUCTURA NUEVA Y ESTRUCTURA EXISTENTE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO:  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE PROYECTO  
DOCUMENTO PARA PLIEGO LICITATORIO

OBRA  
PROYECTO  
H.I.G.A SAN JOSÉ - PERGAMINO  
GUARDIA Y EMERGENCIA PROVISORIA  
(FUTURA GUARDIA PEDIÁTRICA)

LOCALIDAD PERGAMINO  
PARTIDO PERGAMINO

PLANO  
**ESTRUCTURA FUNDACIONES**

ESCALA 1/100

FECHA  
MAYO 2018

DIRECTOR TECNICO  
ARQ\*TRIDICK ALEJANDRO



DIRECTOR PROVINCIAL  
ARQ\* ADRIAN LA MOTTA

N° DE EXPEDIENTE:

EX-2018-04348341-GDEBA-DPCLMIYSPGP

N° PLANO  
11


TOTAL  
24



MATERIALES :
HORMIGON PARA HORMIGON ARMADO: H-20 DE f'c = 20MPa
ACERO PARA HORMIGON ARMADO: ADN-420 DE fy= 420MPa
RECUBRIMIENTOS :
EN GENERAL 2.5 cm.
EN HORMIGON EN CONTACTO CON EL SUELO 4 cm.

REFERENCIAS:
AREA SIN INTERVENCION
EXISTENTE
A CONSTRUIR
ESTRUCTURA EXISTENTE
ESTRUCTURA H*A° A CONSTRUIR


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE PROYECTO DOCUMENTO PARA PLIEGO LICITATORIO	OBRA PROYECTO H.I.G.A SAN JOSÉ - PERGAMINO GUARDIA Y EMERGENCIA PROVISORIA (FUTURA GUARDIA PEDIÁTRICA)		
FECHA MAYO 2018	LOCALIDAD PERGAMINO		
DIRECTOR TECNICO ARQ° RIDDICK ALEJANDRO	PARTIDO PERGAMINO		
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ° ADRIAN LA MOTTA	PLANO ESTRUCTURA PLANTA BAJA		
N° DE EXPEDIENTE: EX-2018-04348341-GDEBA-DPCLMIYSPGP	ESCALA 1/100	N° PLANO 12	TOTAL 24



CORTE LONGITUDINAL

REFERENCIAS

- 1 COLUMNA METÁLICA DOS PERFILES C 120MM
- 2 CABRIADA METÁLICA DE PERFILES C 120MM
- 3 CUBIERTA DE CHAPA ACANALADA A°G° CAL. 25
- 4 PILOTIN DE H°A° Ø25
- 5 COLUMNA DE H°A° 20X20
- 6 VIGA DE ENCADENADO DE H°A° 20X20
- 7 BABETA PERIMETRAL DE CH.G°A°
- 8 CABIOS DE PERFILES C 120MM



CORTE TRANSVERSAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA			
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE PROYECTO DOCUMENTO PARA PLIEGO LICITATORIO		OBRA PROYECTO H.I.G.A SAN JOSÉ - PERGAMINO GUARDIA Y EMERGENCIA PROVISORIA (FUTURA GUARDIA PEDIÁTRICA)	
FECHA MAYO 2018		LOCALIDAD PERGAMINO	
DIRECTOR TECNICO ARQ°RIDDICK ALEJANDRO		PARTIDO PERGAMINO	
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ° ADRIAN LA MOTTA		PLANO DETALLE ESTRUCTURA METALICA	
N° DE EXPEDIENTE: EX-2018-04348341-GDEBA-DPCLMIYSPGP		ESCALA 1/25	
		N° PLANO 13	TOTAL 24



REFERENCIAS ARTEFACTOS DE ILUMINACION

- A      Luminaria para aplicar en pared de 57 cm con iluminación inferior, cuerpo en metal esmaltado, pantalla portaequipo desmontable, difusor frontal de policarbonato alveolar traslúcido desmontable mediante tornillería, con 1 (una) lámpara fluorescente compacta tipo "Dulux" de 36 W.

B      Artefacto embutido cuadrado de 60 x 60 cm para iluminación directa - simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster color blanco, con difusor de acrílico opal, con 3 (tres) lámparas fluorescentes compactas tipo "Dulux" de 36 W.

C      Idem a B, con módulo de emergencia incorporado s/ Pliego.

D      Artefacto embutido cuadrado de 12 x 12 cm para iluminación directa - simétrica en color blanco, con difusor de policarbonato opal, con 1 (una) lámpara de led de 6 W.

E      Artefacto embutido cuadrado de 20 x 20 cm para iluminación directa - simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster color blanco, difusor de policarbonato opal de alto rendimiento, con una (una) lámpara fluorescente compacta tipo "Dulux" de 26 W.

F      Artefacto de aplicar en pared exterior de 28 x 19 cm para iluminación directa - simétrica, con cuerpo de aluminio inyectado, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster color blanco, difusor de cristal satinado, con 1 (una) lámpara de bajo consumo tipo "Twister" de 23 W.

S: Cartel de Salida con lámparas de leds, equipo autónomo de emergencia y 6 hrs. de autonomía s/ Pliego.

NOTAS: Toda la instalación será recorrida por un conductor aislado de cobre color verde con amarillo con 2.5 mm2 de sección mínima o equivalente al neutro. Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes serán calidad IRAM, con factor de potencia corregido a 0.95.







DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA			
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE PROYECTO DOCUMENTO PARA PLIEGO LICITATORIO		OBRA PROYECTO H.I.G.A SAN JOSÉ - PERGAMINO GUARDIA Y EMERGENCIA PROVISORIA (FUTURA GUARDIA PEDIÁTRICA)	
FECHA MAYO 2018 DIRECTOR TÉCNICO		LOCALIDAD    PERGAMINO PARTIDO       PERGAMINO	
ARQ°RIDDICK ALEJANDRO DIRECTOR PROVINCIAL ARQ° ADRIAN LA MOTTA		PLANO INST. ELECTRICA-BOCAS ILUMINACION ESCALA 1/100	
N° DE EXPEDIENTE: EX-2018-04348341-GDEBA-DPCLMIYSPGP		N° PLANO	TOTAL
		14	24





ITI


REFERENCIAS

-  Toma de Uso especial s/ mesada.
-  Toma Turnero altura a definir.
-  Toma CCTV altura a definir.
-  Toma de Uso General a 0,40 m / 1,20 m sobre nivel de piso terminado.
-  Caja de conexión Poliducto.
-  BPC Banda Portables hasta Tablero Principal Existente

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE PROYECTO DOCUMENTO PARA PLIEGO LICITATORIO		OBRA PROYECTO H.I.G.A SAN JOSÉ - PERGAMINO GUARDIA Y EMERGENCIA PROVISORIA (FUTURA GUARDIA PEDIÁTRICA)	
FECHA MAYO 2018		LOCALIDAD PERGAMINO	
DIRECTOR TÉCNICO ARQ° RIDDICK ALEJANDRO		PARTIDO PERGAMINO	
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ° ADRIAN LA MOTTA		PLANO INST. ELECTRICA-TOMACORRIENTES	
N° DE EXPEDIENTE: EX-2018-04348341-GDEBA-DPCLMIYSPGP		ESCALA 1/100	
		N° PLANO	TOTAL
		15	24




REFERENCIAS DETECCION DE INCENDIO

- Detector multicriterio óptico de humo/termovelocimétrico analógico con base.
- ⊙ Detector de gases combustibles con base.
- Avisador manual de doble acción con registro de operación y módulo de aislación.
- M Boca Monitor turnero.
- 📹 Boca Camara CCTV
- ☐ Central de Incendio.
- CCTV Boca CCTV

REFERENCIAS TELEFONIA, DATOS y OTROS

- Te Boca de teléfono.
- Tei Caja de paso.
- I Boca de datos.
- Del Caja de paso.
- ☎ Central llamada enfermera.
- 📞 Luz llamada enfermera.
- 📠 Anulador llamada enfermera.
- 📞 Pulsador llamada enfermera.



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE PROYECTO DOCUMENTO PARA PLIEGO LICITATORIO		OBRA PROYECTO H.I.G.A SAN JOSÉ - PERGAMINO GUARDIA Y EMERGENCIA PROVISORIA (FUTURA GUARDIA PEDIÁTRICA)	
FECHA MAYO 2018		LOCALIDAD PERGAMINO	
DIRECTOR TECNICO ARQ° RIDDICK ALEJANDRO		PARTIDO PERGAMINO	
DIRECTOR PROVINCIAL ARQ° ADRIAN LA MOTTA		PLANO INST. ELECTRICA-BAJA TENSION	
N° DE EXPEDIENTE: EX-2018-04348341-GDEBA-DPCLMIYSPGP		ESCALA 1/100	
		N° PLANO 16	TOTAL 24







NOTA: Se proveerá e instalará anexo al Tablero General, ubicado en el local Sala de Máquinas, un tablero adicional conectado al existente con 2 (dos) interruptores automáticos en caja moldeada, uno de 4x80A en Barra Normal y otro de 4x63A regulado en 50A en barra emergencia.

- |   |  |   |                                   |                                |
|---|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| <div>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA</div> <div>MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS</div>                                 |  |   |                                   |                                |
| <div>BUENOS AIRES PROVINCIA</div>   |  |   |                                   |                                |
| <div>PROYECTO:</div> <div>DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</div> <div>DEPARTAMENTO DE PROYECTO</div> <div>DOCUMENTO PARA PLIEGO LICITATORIO</div> |  | <div>OBRA</div> <div>PROYECTO</div> <div>H.I.G.A SAN JOSÉ - PERGAMINO</div> <div>GUARDIA Y EMERGENCIA PROVISORIA</div> <div>(FUTURA GUARDIA PEDIÁTRICA)</div> |                                   |                                |
|   |  | <div>LOCALIDAD</div> <div>PERGAMINO</div>   |                                   |                                |
|   |  | <div>PARTIDO</div> <div>PERGAMINO</div>   |                                   |                                |
| <div>FECHA</div> <div>MAYO 2018</div>   |  | <div>PLANO</div> <div>ESQUEMA UNIFILAR</div>  |                                   |                                |
| <div>DIRECTOR TÉCNICO</div> <div>ARQ"RIDDIK ALEJANDRO</div>   |  |   |                                   |                                |
| <div>DIRECTOR PROVINCIAL</div> <div>ARQ" ADRIAN LA MOTTA</div>  |  |   |                                   |                                |
|   |  | <div>ESCALA SE</div>  | <div>N° PLANO</div> <div>17</div> | <div>TOTAL</div> <div>24</div> |
| <div>N° DE EXPEDIENTE:</div> <div>EX-2018-04348341-GDEBA-DPCLMIYSPGP</div>  |  |   |                                   |                                |





REFERENCIAS CLOACAS:

-  BACH
-  PPA PVC
-  CAMARA DE INSPECCION 60X60
-  CV PVC

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO:  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE PROYECTO  
DOCUMENTO PARA PLIEGO LICITATORIO

OBRA  
PROYECTO  
H.I.G.A SAN JOSÉ - PERGAMINO  
GUARDIA Y EMERGENCIA PROVISORIA  
(FUTURA GUARDIA PEDIÁTRICA)

LOCALIDAD  
PARTIDO

PERGAMINO  
PERGAMINO

PLANO  
INST. SANITARIA - CLOACAS

ESCALA 1/100

FECHA

MAYO 2018

DIRECTOR TÉCNICO

ARQ° RIDDICK ALEJANDRO

DIRECTOR PROVINCIAL



ARQ° ADRIAN LA MOTTA

N° DE EXPEDIENTE:

EX-2018-04348341-GDEBA-DPCLMIYSPGP

N° PLANO  
18

TOTAL  
24



- REFERENCIAS:
- AREA SIN INTERVENCION
  - EXISTENTE
  - A CONSTRUIR
  - ESTRUCTURA EXISTENTE
  - ESTRUCTURA H\*A\* A CONSTRUIR
  - ESTRUCTURA H\*A\* A CONSTRUIR

- REFERENCIAS AGUA:
- CAÑERIA AGUA CALIENTE
  - ALIMENTACION DE RED
  - CAÑERIA AGUA FRIA
  - VE
  - LLP
  - C.S.
  - Canilla Agua Fria y Agua Caliente

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO:

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE PROYECTO

DOCUMENTO PARA PLIEGO LICITATORIO

FECHA

MAYO 2018

DIRECTOR TECNICO

ARQ\*TRIDICK ALEJANDRO

DIRECTOR PROVINCIAL

ARQ\* ADRIAN LA MOTTA

N° DE EXPEDIENTE:

EX-2018-04348341-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA

PROYECTO

H.I.G.A SAN JOSÉ - PERGAMINO

GUARDIA Y EMERGENCIA PROVISORIA

(FUTURA GUARDIA PEDIÁTRICA)

LOCALIDAD

PERGAMINO

PARTIDO

PERGAMINO

PLANO

INST. SANIT. AGUA FRIA Y CALIENTE



ESCALA 1/100

N° PLANO

19


TOTAL

24



CUBIERTA EXISTENTE

CUBIERTA EXISTENTE



REFERENCIAS PLUVIAL:

- E.F°F° 25x25 o 20 x 20
- BCPVCØ110
- BCPVCØ 60
- BOCA DE DESAGÜE ABIERTA (BDA)
- CAÑO PVC
- BC H° F° Ø 100 c/ DESPARRAMADOR

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO:

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE PROYECTO

DOCUMENTO PARA PLIEGO LICITATORIO

FECHA

MAYO 2018

DIRECTOR TECNICO

ARQ°RIDDICK ALEJANDRO

DIRECTOR PROVINCIAL

ARQ° ADRIAN LA MOTTA

N° DE EXPEDIENTE:

EX-2018-04348341-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA

PROYECTO

H.I.G.A SAN JOSÉ - PERGAMINO

GUARDIA Y EMERGENCIA PROVISORIA

(FUTURA GUARDIA PEDIÁTRICA)

LOCALIDAD

PERGAMINO

PARTIDO

PERGAMINO

PLANO

INST. SANIT. DESAGÜES PLUVIALES


ESCALA 1/100

N° PLANO

20

TOTAL

24




REFERENCIAS INCENDIO:




EXTINTOR BC, CAPACIDAD 5KG.



BALDE DE ARENA



EXTINTOR TRICLASE, CAPACIDAD 5KG.



BOCA DE IMPULSIÓN BOMBEROS



CAÑERÍA RED DE AGUA PRESURIZADA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO:  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE PROYECTO  
DOCUMENTO PARA PLIEGO LICITATORIO

OBRA  
PROYECTO  
H.I.G.A SAN JOSÉ - PERGAMINO  
GUARDIA Y EMERGENCIA PROVISORIA  
(FUTURA GUARDIA PEDIÁTRICA)

LOCALIDAD  
PARTIDO

PERGAMINO  
PERGAMINO

PLANO  
INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

ESCALA 1/100

FECHA  
MAYO 2018

DIRECTOR TÉCNICO  
ARQ° RIDDICK ALEJANDRO


DIRECTOR PROVINCIAL  
ARQ° ADRIAN LA MOTTA

N° PLANO  
21

TOTAL  
24

N° DE EXPEDIENTE:  
EX-2018-04348341-GDEBA-DPCLMIYSPGP





REFERENCIAS

- Cañería de cobre electrolítico – Vacío
- Cañería de cobre electrolítico – Oxígeno
- Cañería de cobre electrolítico – Aire Comp.
- PANEL
- Poliducto (3 gases)
- PSAC
- Pistola Sopleteadora (AC)
- A3G
- Alarma baja presión de gases
- A3G
- Valvula esferica de bloqueo

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO:  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE PROYECTO  
DOCUMENTO PARA PLIEGO LICITATORIO

OBRA  
PROYECTO  
H.I.G.A SAN JOSÉ - PERGAMINO  
GUARDIA Y EMERGENCIA PROVISORIA  
(FUTURA GUARDIA PEDIÁTRICA)

LOCALIDAD  
PARTIDO

PERGAMINO  
PERGAMINO

FECHA  
MAYO 2018

DIRECTOR TECNICO  
ARQ° RIDDICK ALEJANDRO

DIRECTOR PROVINCIAL  
ARQ° ADRIAN LA MOTTA

PLANO  
INST. DE GASES MEDICINALES

ESCALA 1/100

N° DE EXPEDIENTE:  
EX-2018-04348341-GDEBA-DPCLMIYSPGP

N° PLANO  
22

TOTAL  
24





REFERENCIAS:

- DA Difusor de alimentación
- RR Reja de retorno
- T Reja de interconexión
- Termostato de ambiente
- Calefactor eléctrico para conducto
- Extractor de aire
- Conductos de Alimentación de C°H°G°
- Conductos de Retorno de C°H°G°
- Condutos de extracción de C°H°G°

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO:  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE PROYECTO  
DOCUMENTO PARA PLIEGO LICITATORIO

OBRA  
PROYECTO  
H.I.G.A SAN JOSÉ - PERGAMINO  
GUARDIA Y EMERGENCIA PROVISORIA  
(FUTURA GUARDIA PEDIÁTRICA)

LOCALIDAD  
PARTIDO

PERGAMINO  
PERGAMINO

PLANO  
INST. TERMOMECANICA PB

ESCALA 1/100

FECHA  
MAYO 2018

DIRECTOR TECNICO  
ARQ° RIDDICK ALEJANDRO



DIRECTOR PROVINCIAL  
ARQ° ADRIAN LA MOTTA

N° PLANO  
23

TOTAL  
24

N° DE EXPEDIENTE:

EX-2018-04348341-GDEBA-DPCLMIYSPGP







CUBIERTA EXISTENTE

CUBIERTA EXISTENTE

Carga manostática h: 0.50 mts

Carga manostática h: 0.50 mts



Ubicación en entrespiso técnico existente  
UTA Unidad de tratamiento de aire  
UE Unidad evaporadora  
TAE Toma de Aire Exterior  
UC Unidad condensadora frío/calor por bomba  
Ⓢ Presostato diferencial de presión  
VC Ventilador centrifugo con filtro de alta eficiencia (tipo bolsa)  
RE Reja de extracción

Equipo tipo Roof-Top  
Frío/calor por bomba  
Cap. 6 TR  
22.000 Kcal/h

Equipo tipo Roof-Top  
Frío/calor por bomba  
Cap. 6 TR  
22.000 Kcal/h

- REFERENCIAS:
- DA Difusor de alimentación
  - RR Reja de retorno
  - Reja de interconexión
  - Ⓢ Termostato de ambiente
  - Calefactor eléctrico para conducto
  - Extractor de aire
  - Conductos de Alimentación de C°H°G°
  - Conductos de Retorno de C°H°G°
  - Condutos de extracción de C°H°G°

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO:

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE PROYECTO

DOCUMENTO PARA PLIEGO LICITATORIO

FECHA

MAYO 2018

DIRECTOR TECNICO

ARQ°RIDDICK ALEJANDRO

DIRECTOR PROVINCIAL

ARQ° ADRIAN LA MOTTA

N° DE EXPEDIENTE:

EX-2018-04348341-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA

PROYECTO

H.I.G.A SAN JOSÉ - PERGAMINO

GUARDIA Y EMERGENCIA PROVISORIA

(FUTURA GUARDIA PEDIÁTRICA)

LOCALIDAD

PERGAMINO

PARTIDO

PERGAMINO

PLANO

INST. TERMOMECANICA P.A.

ESCALA

1/100

N° PLANO

24

TOTAL

24



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego**

**Número:**

**Referencia:** EX-2018-04348341-GDEBA-DPCLMIYSPGP-H.I.G.A. SAN JOSÉ - GUARDIA -  
PERGAMINO

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.