


# **DOCUMENTACIÓN GRÀFICA**


## **Obras Principales**

PLANTA  
ESC: 1:100




CORTE – CABREADA "A"

CANTIDAD: 3  
ESC: 1:50



CORTE – CABREADA "B"

CANTIDAD: 5  
ESC: 1:50



## REFERENCIAS

Techo de tejas coloniales soportado por cabriada de madera semi-dura, largueros principales de 4"x5" y listones de 2"x2"

NFV= Nivel Fondo Inferior Cabreadas= 5.02 mts.

EX-2019-10075154

CABRIADA TÍPICA A -- Cantidad 3.  
CABRIADA TÍPICA B -- Cantidad 5.

Área a Apuntalar 306 m²

Consideraciones APUNTALAMIENTO:

1. Carga Lineal estimada en Cabriada 380 Kg/m
2. Los largueros coinciden con las montantes de la reticulada. Se deberá apuntalar el cordón inferior de la viga reticulada en estos puntos. Carga estimada puntal de apoyo típico = 650 Kg. (2)
3. EN (1)– APEO , el puntal deberá soportar como mínimo 1800 Kg. A definir según proyecto de apuntalamiento

## DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

### BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO ING. FERNANDO MESERI		OBRA PROYECTO APUNTALAMIENTO DEL TECHO PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION	
RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA TEC. MATIAS PULLANDRE JEFE DE DEPARTAMENTO		LOCALIDAD: MELCHOR ROMERO PARTIDO: LA PLATA	
DIRECTOR TECNICO ARQ. PATRICIA SEDAN DIRECTOR PROVINCIAL CDOR. CARLOS COLOMBINI		PLANO PLANO DE TECHO DETALLE CABREADAS	
CODIGO GDEBA:		ESCALA 1:100 Nº EXPEDIENTE EX-2019-10075154 AREA OBRAS PRINCIPALES	Nº PLANO 01 TOTAL 01



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego**

**Número:**

**Referencia:** EX-2019-10075154- APUNTALAMIENTO CAPILLA ROMERO- documentacion grafica

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.