



NOTA: En el Tablero General del HGZA se deberán proveer e instalar 4 (cuatro) interruptores automáticos en caja moldeada, Ioc=38KA con su respectivo Gabinete y conectarlos a los juegos de barras adecuados, los cuales se detallan a continuación:

- Barra Normal: uno de 4x80A (para el TSI-N) y otro de 2x63A regulado en 50A (para el TSRA).
- Barra Emergencia: uno de 4x63A (para el TSI-E) y otro de 2x63A regulado en 50A (para el TSRA).

Adaptación: La alimentación del TSRA desde el Tablero General hasta su lugar de emplazamiento se realizará por bandeja portable siguiendo dos caminos de tuego distintos.

<p>DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS</p>		<p>BUENOS AIRES, PROVINCIA</p>	
<p>PROYECTO MINISTERIO DE SALUD</p>	<p>OBRA H.Z.G.A. "Julio de Vedilla" - 9 de Julio</p>	<p>ADECUACIÓN UNIDAD TERAPIA INTENSIVA</p>	
<p>ADCUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA PUEGO LICITATORIO: ARG. MARTIN MARGO</p>	<p>FECHA FEB. 2017</p>	<p>LOCALIDAD: 4 DE JULIO</p>	<p>PARTIDO: 9 DE JULIO</p>
<p>ARG. EN SISTEMA CAD ARG. MARTIN MARGO</p>		<p>PLANO DE:</p>	
<p>JEFE DE DEPARTAMENTO ARG. ALEJANDRO PERSELLO</p>	<p>INSTALACION ELECTRICA ESQUEMAS UNIFILARES</p>		
<p>JEFE DE OFICINA ARG. VICTOR RAMOS</p>	<p>ESCALA: 1/2</p>		
<p>DIRECTOR PROVINCIAL ARG. JOAQUIN GANDARA</p>	<p>Nº EXPEDIENTE 2402-27-18</p>	<p>DEPTO. TEC. COMPL. ELECTROMECANICA</p>	<p>Nº PLANO 5</p>
			<p>TOTAL 8</p>