



REFERENCIAS TOMACORRIENTES

- Toma de Uso especial a medida.
- Toma de Uso General a 0,15 m s/nivel mesada.
- Toma de Uso General a 1,20 m s/nivel de piso terminado.
- Toma de Uso especial trifásico 0,40 m s/nivel de piso terminado.
- Toma de Uso General a 0,40 m s/nivel de piso terminado.
- Caja de conexión Poliducto.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA			
PROYECTO	MINISTERIO DE SALUD	OBRA	H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - 9 de Julio
ADECUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA PUEGO LICITATORIO:	ARO. MARTIN MARIÑO	ADECUACIÓN UNIDAD TERAPIA INTENSIVA	
DIBUJO EN SISTEMA CAD	ARO. MARTIN MARIÑO	LOCALIDAD: 9 DE JULIO	
FECHA	FEB. 2017	PARTIDO: 9 DE JULIO	
JEFE DE DEPARTAMENTO	ARO. ALEJANDRO PERSELLO	PLANO DE:	PLANTA
DIRECTOR TÉCNICO	ARO. VICTOR RAMOS	ESCALA	1:100
DIRECTOR PROVINCIAL	LIC. JOAQUIN GANDARA	Nº EXPEDIENTE	2402-277-16
		DEPTO. TEC. COMPL.	ELECTROMECANICA
		Nº PLANO	3
		TOTAL	8