

# **DOCUMENTACIÓN GRÁFICA**

## **OBRAS COMPLEMENTARIAS**

INST. ELECTR. ILUMINACIÓN ARTEFACTOS EN SECTOR GUARDIA Y EMERGENCIAS




REFERENCIAS	
	Artefacto tipo A. 158
	Artefacto tipo B. 67
	Artefacto tipo C. 17
	Extractor. 14

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA			
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
ANTEPROYECTO: Min. de salud. Dep. de recursos fisicos en salud. Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:	OBRA:  Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata		
	PARTIDO: La Plata - Provincia de Buenos Aires LOCALIDAD: La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)		
	PLANO DE: INSTALACION ELECTRICA / ILUMINACION - GUARDIA		
DIRECTOR PROVINCIAL: ARQ. ADRIÁN LA MOTTA	ESCALA: 1:100		
	Nº EXPEDIENTE EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP	Nº PLANO 23	TOTAL 94

INST. ELECTR. ILUMINACIÓN ARTEFACTOS  
EN UNIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA



REFERENCIAS

	Artefacto tipo A.	33
	Artefacto tipo B.	12
	Artefacto tipo C.	1
	Extractor.	1

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:  
Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud.  
Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq.  
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA:  
Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata  
  
**PARTIDO:** La Plata - Provincia de Buenos Aires  
**LOCALIDAD:** La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)


PLANO DE:  
INSTALACION ELECTRICA / ILUMINACION - U.A.P.

DIRECTOR PROVINCIAL:  
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA

ESCALA: 1:100	Nº PLANO	TOTAL
Nº EXPEDIENTE EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP	24	94



INST. ELECTR. BOCAS EN SECTOR GUARDIA Y EMERGENCIAS



REFERENCIAS:

- C1 - 13 bocas (1 extract.)

C2 - 15 bocas.

C3 - 13 bocas (1 extract.)

C4 - 14 bocas (3 extract.)

C5 - 9 bocas (2 extract.)

C6 - 11 bocas.

C7 - 11 bocas.
- C8 - 13 bocas.

C9 - 12 bocas.

C10 - 14 bocas (1 extract.)

C11 - 10 bocas.

C12 - 14 bocas (1 extract.)

C13 - 13 bocas (2 extract.)

C14 - 12 bocas (1 extract.)
- C15 - 13 bocas.

C16 - 12 bocas.

C17 - 12 bocas.

C18 - 13 bocas.

C19 - 7 bocas.

C20 - 10 bocas.

C21 - 15 bocas.

TOTAL 256 bocas iluminación.

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS		
BUENOS AIRES PROVINCIA		
ANTEPROYECTO: Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud. Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:	OBRA:  Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata	
	PARTIDO: La Plata - Provincia de Buenos Aires LOCALIDAD: La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)	
	PLANO DE:  INSTALACION ELECTRICA / BOCAS - GUARDIA	
DIRECTOR PROVINCIAL: ARQ. ADRIÁN LA MOTTA	ESCALA: 1:100	
Nº EXPEDIENTE EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP	Nº PLANO 25	TOTAL 94



INST. ELECTR. BOCAS  
EN UNIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA



REFERENCIAS

- C1 - 13 bocas.
- C2 - 9 bocas (1 extrac.)
- C3 - 10 bocas.
- C4 - 15 bocas.
- TOTAL 47 bocas iluminación.

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA			
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
ANTEPROYECTO: Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud. Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:	OBRA:  Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata		
	PARTIDO: La Plata - Provincia de Buenos Aires LOCALIDAD: La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)		
	PLANO DE:  INSTALACION ELECTRICA / BOCAS - U.A.P.		
DIRECTOR PROVINCIAL: ARQ. ADRIÁN LA MOTTA	ESCALA: 1:100		
N° EXPEDIENTE EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP		N° PLANO 26	TOTAL 94

INST. ELECTR. BOCAS DE TOMAS EN SECTOR GUARDIA Y EMERGENCIAS



REFERENCIAS

- TOMACORRIENTE A 0,40m DEL PISO TERMINADO
- TOMACORRIENTE A 1,20m DEL PISO TERMINADO
- TOMACORRIENTE A 0,15m DE NIVEL MESADA
- TOMACORRIENTE DOBLE A 0,40m DEL PISO TERMINADO
- TOMACORRIENTE DOBLE A 1,20m P/BOCAS DE OXÍGENO
- TOMACORRIENTE CONEXIÓN TV A 1,80m

REFERENCIAS:

- |                |                 |                 |                                 |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| C1 - 15 bocas. | C6 - 15 bocas.  | C11 - 14 bocas. | C16 - 8 bocas.                  |
| C2 - 13 bocas. | C7 - 8 bocas.   | C12 - 13 bocas. | C17 - 11 bocas.                 |
| C3 - 8 bocas.  | C8 - 14 bocas.  | C13 - 11 bocas. | C18 - 10 bocas.                 |
| C4 - 14 bocas. | C9 - 15 bocas.  | C14 - 6 bocas.  | TOTAL 206 bocas tomacorrientes. |
| C5 - 10 bocas. | C10 - 15 bocas. | C15 - 6 bocas.  |                                 |

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA**  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:  
Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud.  
Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq.  
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA:  
Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata

**PARTIDO:** La Plata - Provincia de Buenos Aires  
**LOCALIDAD:** La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)

**PLANO DE:**  
INSTALACION ELECTRICA / TOMAS - GUARDIA

DIRECTOR PROVINCIAL:  
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA

ESCALA: 1:100

Nº EXPEDIENTE:  
EX-2018-01561190-GD-EBA-DPCLMIYSPGP

Nº PLANO  
27

TOTAL  
94

INST. ELECTR. BOCAS DE TOMAS  
EN UNIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA



REFERENCIAS

C1 - 13 bocas.

C2 - 12 bocas.

C3 - 9 bocas.

TOTAL 34 bocas  
tomacorrientes.

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:  
Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud.  
Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq.  
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA:  
Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata

PARTIDO: La Plata - Provincia de Buenos Aires  
LOCALIDAD: La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)

PLANO DE:  
INSTALACION ELECTRICA / TOMAS - U.A.P.

DIRECTOR PROVINCIAL:  
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA

ESCALA: 1:100


Nº EXPEDIENTE EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP	Nº PLANO 28	TOTAL 94
------------------------------------------------------	----------------	-------------

REFERENCIAS

	TOMACORRIENTE A 0,40m DEL PISO TERMINADO	2
	TOMACORRIENTE A 1,20m DEL PISO TERMINADO	2
	TOMACORRIENTE A 0,15m DE NIVEL MESADA	20
	TOMACORRIENTE DOBLE A 0,40m DEL PISO TERMINADO	5
	TOMACORRIENTE DOBLE A 1,20m P/BOCAS DE OXÍGENO	0
	TOMACORRIENTE CONEXIÓN TV A 1,80m	0



# INST. ELECTR. LUCES DE EMERGENCIA SECTOR GUARDIA Y EMERGENCIAS



## REFERENCIAS

L.E. Luces de Emergencia - 31 u.

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA**  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:  
Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud.  
Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq.  
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA:  
Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata

**PARTIDO:** La Plata - Provincia de Buenos Aires  
**LOCALIDAD:** La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)

PLANO DE:  
INSTALACION ELECTRICA / LUCES EMERG. - GUARDIA

DIRECTOR PROVINCIAL:  
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA


ESCALA: 1:100

Nº EXPEDIENTE:  
EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP

Nº PLANO  
29

TOTAL  
94

INST. ELECTR. LUCES DE EMERGENCIA  
EN UNIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA



**L.E.** Luces de Emergencia  
- 7u.

REFERENCIAS

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:  
Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud.  
Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq.  
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA:  
Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata

PARTIDO: La Plata - Provincia de Buenos Aires  
LOCALIDAD: La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)

PLANO DE:  
INSTALACION ELECTRICA / LUCES EMERG. - U.A.P.

DIRECTOR PROVINCIAL:  
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA


ESCALA: 1:100

N° EXPEDIENTE EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP	N° PLANO 30	TOTAL 94
------------------------------------------------------	----------------	-------------

ESQUEMA UNIFILAR

NOTA:

LOS PRESENTES DIAGRAMAS UNIFILARES SON SOLO A LOS EFECTOS DE ESTABLECER EL CRITERIO DE PROTECCION DE LA INSTALACION ELECTRICA. LA CONTRATISTA DEBERA UTILIZAR TODO O PARTE DE ESTE ESQUEMA A LOS EFECTOS DE CONFECCIONAR EL PROYECTO DEFINITIVO



DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:  
Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud.  
Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq.  
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA:  
Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata

PARTIDO: La Plata - Provincia de Buenos Aires  
LOCALIDAD: La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)

PLANO DE:  
TABLERO UNIFILAR

DIRECTOR PROVINCIAL:  
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA


ESCALA: 1:100

Nº EXPEDIENTE:  
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Nº PLANO  
31

TOTAL  
94





REFERENCIAS

- Central Telefonica.
- Camara.
- Central de camaras.
- Rack de datos.
- Tendido de datos y telefonía.
- Puesto de datos a 1,8 de N.P.T.
- Puesto de datos y TE a 0,4 de N.P.T.

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:  
Min. de salud. Dep. de recursos fisicos en salud.  
Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq.  
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA:  
Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata

PARTIDO: La Plata - Provincia de Buenos Aires  
LOCALIDAD: La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)

PLANO DE:  
INSTALACION ELECTRICA / BAJA TENSION - GUARDIA


DIRECTOR PROVINCIAL:  
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA

ESCALA: 1:100

Nº EXPEDIENTE  
EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP

Nº PLANO  
32


TOTAL  
94



- REFERENCIAS
- Central Telefonica.
  - Camara.
  - Central de camaras.
  - Rack de datos.
  - Tendido de datos y telefonía.
  - Puesto de datos a 1,8 de N.P.T.
  - Puesto de datos y TE a 0,4 de N.P.T.


DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA			
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
ANTEPROYECTO: Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud. Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:	OBRA:  Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata		
	PARTIDO: La Plata - Provincia de Buenos Aires LOCALIDAD: La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)		
	PLANO DE: INSTALACION ELECTRICA / BAJA TENSION - U.A.P.		
DIRECTOR PROVINCIAL: ARQ. ADRIÁN LA MOTTA	ESCALA: 1:100		
N° EXPEDIENTE EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP		N° PLANO 33	TOTAL 94



Nº PLANO	TOTAL
3/4	9/4





- REFERENCIAS
- RAMAL CLOACAL PRIMARIO
  - RAMAL CLOACAL SECUNDARIO
  - BACH
  - PPA PVC(JP)Ø110
  - CDV PVC(JP)Ø110
  - C.I. C/REJA INT. S/PLIEGO
  - C.I.

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO: Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud. Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:	OBRA:  Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata		
	PARTIDO: La Plata - Provincia de Buenos Aires LOCALIDAD: La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)		
	PLANO DE:  INSTALACION SANITARIA / CLOACA - U.A.P.		
DIRECTOR PROVINCIAL: ARQ. ADRIÁN LA MOTTA	ESCALA: 1:100		
	Nº EXPEDIENTE EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP	Nº PLANO 35	TOTAL 94



REFERENCIAS AGUA

- ALIMENTACIÓN AGUA CALIENTE DE TERMOTANQUE SM.
- ALIMENTACIÓN AGUA FRÍA DE TANQUE ELEVADO
- CAÑERÍA BAJO TIERRA SEGÚN NORMA.
- LLP / VC

TERMOTANQUE CAP. 250 Lts.  
30.000 Cal./h - LLP GAS Ø25 - CV Ch. Galv. Ø127  
V.RET. Ø25 - V.ESF. Ø25  
SALIDA AC CHBr Ø25

REFERENCIAS GAS

- CAÑERÍA GAS
- LLAVE DE PASO GAS

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:  
Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud.  
Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq.  
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA:  
Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata

PARTIDO: La Plata - Provincia de Buenos Aires  
LOCALIDAD: La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)

PLANO DE:  
INSTALACION SANITARIA / AGUA FyC / GAS - GUARDIA


DIRECTOR PROVINCIAL:  
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA

ESCALA: 1:100

Nº EXPEDIENTE:  
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Nº PLANO  
36

TOTAL  
94



REFERENCIAS

- ALIMENTACIÓN AGUA CALIENTE DE TERMOTANQUE SM.
- ALIMENTACIÓN AGUA FRÍA DE TANQUE ELEVADO.
- CAÑERÍA BAJO TIERRA SEGÚN NORMA.
- LLP / VC

TERMOTANQUE CAP. 130 Lts.  
ELÉCTRICO

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO: Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud. Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:	OBRA:  Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata		
	PARTIDO: La Plata - Provincia de Buenos Aires LOCALIDAD: La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)		
	PLANO DE: INSTALACION SANITARIA / AGUA FyC / GAS - U.A.P.		
DIRECTOR PROVINCIAL: ARQ. ADRIÁN LA MOTTA	ESCALA: 1:100		
N° EXPEDIENTE EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP		N° PLANO 37	TOTAL 94







DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA			
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
ANTEPROYECTO: Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud. Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:	OBRA:  Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata		
	PARTIDO: La Plata - Provincia de Buenos Aires		
	LOCALIDAD: La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)		
DIRECTOR PROVINCIAL: ARQ. ADRIÁN LA MOTTA	PLANO DE:  INSTALACION PLUVIAL - U.A.P.		
	ESCALA: 1:100		
	Nº EXPEDIENTE EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP	Nº PLANO 39	TOTAL 94

# DETECCION DE INCENDIOS. SECTOR GUARDIA Y EMERGENCIAS



DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA**  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:  
Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud.  
Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq.  
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA:  
Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata

**PARTIDO:** La Plata - Provincia de Buenos Aires  
**LOCALIDAD:** La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)

PLANO DE:  
DETECCION DE INCENDIO - GUARDIA

DIRECTOR PROVINCIAL:  
**ARQ. ADRIÁN LA MOTTA**

ESCALA: 1:100

Nº EXPEDIENTE	M
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP	

N° PLANO	TOTAL
40	94



DETECCIÓN DE INCENDIOS  
- UNIDAD DE ANATOMIA PATOLOGICA-




DETECCION INCENDIO

- CLASE** Cartel luminoso autonomo.
- ↑ Cartel fotoluminiscente.
- 💡 Luz de emergencia.
- 🚒 Detector de humo.
- ⚠️ Avisador manual.
- 📢 Sirena 24v estroboscopica.
- 🔴 Central de incendio.

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA			
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
ANTEPROYECTO: Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud. Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:	OBRA:  Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata		
	PARTIDO: La Plata - Provincia de Buenos Aires LOCALIDAD: La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)		
	PLANO DE:  DETECCION DE INCENDIO - U.A.P.		
DIRECTOR PROVINCIAL: ARQ. ADRIÁN LA MOTTA	ESCALA: 1:100		
N° EXPEDIENTE EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP		N° PLANO 41	TOTAL 94

EXTINCION DE INCENDIOS.  
SECTOR GUARDIA Y EMERGENCIAS



EXTINCION DE INCENDIO

- Cañería de hierro galvanizado s/cálculo.
- Balde con arena.
- Boca de impulsión.
- Boca de incendio equipada.
- Extintor base CO2
- Extintor PQS - ABS.

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA**  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:  
Min. de salud, Dep. de recursos físicos en salud.  
Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq.  
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA:  
Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata

PARTIDO: La Plata - Provincia de Buenos Aires  
LOCALIDAD: La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)

PLANO DE:  
EXTINCION DE INCENDIO - GUARDIA

DIRECTOR PROVINCIAL:  
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA


ESCALA: 1:100

Nº EXPEDIENTE:  
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Nº PLANO  
42

TOTAL  
94

EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
- UNIDAD DE ANATOMIA PATOLOGICA-.




EXTINCION DE INCENDIO

- Cañeria de hierro galvanizado s/calculo.
- Balde con arena.
- Boca de impulsión.
- Boca de incendio equipada.
- Extintor base CO2
- Extintor PQS - ABS.

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA			
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
ANTEPROYECTO: Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud. Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:	OBRA:  Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata		
	PARTIDO: La Plata - Provincia de Buenos Aires LOCALIDAD: La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)		
	PLANO DE:  EXTINCION DE INCENDIO - U.A.P.		
DIRECTOR PROVINCIAL: ARQ. ADRIÁN LA MOTTA	ESCALA: 1:100		
N° EXPEDIENTE EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP		N° PLANO 43	TOTAL 94



REFERENCIAS:	
DESCRIPCIÓN	CAÑERÍAS
	OXÍGENO
	AIRE COMPRIMIDO
	VACIO
	COLUMNA DE TECHO DE QUIRÓFANO
	ALARMA DE PRESIÓN GASES MED - VAC
	LLAVES DE CORTE ESFÉRICA
	POLIDUCTO
	PANEL DE 1 GAS - OXIGENO-

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA**  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:  
Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud.  
Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq.  
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA:  
Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata

PARTIDO: La Plata - Provincia de Buenos Aires  
LOCALIDAD: La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)

PLANO DE:  
GASES MEDICINALES - GUARDIA

DIRECTOR PROVINCIAL:  
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA

ESCALA: 1:100

Nº EXPEDIENTE  
EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP


Nº PLANO  
44

TOTAL  
94




PANEL 2 ACOPLES.



360mm
Xxxxxx
DISS

Firma Finalización


REFERENCIAS:  
LONGITUD: 480mm  
B-MODULO DE AIRE COMPRIMIDO  
C-MODULO DE VACÍO  
D-MODULO SOPORTE DE APARATOS

VISTA LATERAL  
ALTURA SUGERIDA



ALARMA DE PRESIÓN DE GASES.

DETALLE GABINETE :



DESCRIPCIÓN TÉCNICA :

TRADUCTOR DE PRESIÓN MECÁNICO - INDUCTIVO.

INSTRUMENTO INDICADOR DE PRESIÓN ANALÓGICO, DE 2" DE DIÁMETRO EXTERNO. (ESCALA SEGÚN REQUERIMIENTOS EN LA LÍNEA DE GASES)

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES EN POLICARBONATO SERIGRAFIADO EN EL FRENTE DEL GABINETE.

MÓDULO ELECTRÓNICO DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LÍNEA Y DETECCIÓN DE NIVELES DE PRESIÓN DE RIESGO.

MÓDULO ELECTRÓNICO DE SEÑALIZACIÓN Y AVISO CON INDICACIÓN DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

**PRESIÓN NORMAL:** INDICADOR LUMINOSA DE COLOR VERDE.

**PRESIÓN BAJA:** INDICADOR LUMINOSO DE COLOR AMARILLO Y AVISO

SÓNICO INTERMITENTE.

**PRESIÓN ALTA:** INDICADOR LUMINOSO DE COLOR ROJO Y AVISO SÓNICO

INTERMITENTE.

PARE DE ALARMA: TEMPORIZADO A TRES MINUTOS.

AJUSTE DE ACTIVACIÓN POR BAJA PRESIÓN: MEDIANTE PRESET EN EL

FRENTE DEL EQUIPO. (NIVELES SEGÚN REQUERIMIENTOS EN LA LÍNEA DE

GASES).

AJUSTE DE ACTIVACIÓN POR ALTA PRESIÓN: AJUSTE EN FABRICA SEGÚN

REQUERIMIENTO EN LA LÍNEA DE GASES.

CONEXIÓN A PROCESO: CONECTOR A 1/4 " TUBO O.D.


TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220 VAC.

CONSUMO DE LÍNEA: 0,6 W.


TENSIÓN DE TRABAJO: 5 VCC.


REFERENCIAS :

1- GABINETE CON 3 MÓDULOS DE ALARMAS DE PRESIÓN - altura a definir



POLIDUCTO SHOCK ROOM ADULTOS / PEDIÁTRICO




Longitud	1500mm
Color	
Acoples	DISS
Forma	
Firma Finalización	

REFERENCIAS - LONGITUD : 1500mm.  
A-MODULO DE OXÍGENO  
B-MODULO DE AIRE COMPRIMIDO  
C-MODULO DE VACÍO  
D-MODULO SOPORTE DE APARATOS  
E-MODULO TOMA CORRIENTE IRAM 220 + DIN 220  
F-MODULO DOBLE DE PUESTA A TIERRA  
G-MODULO INTERRUPTOR DOBLE LUZ DE AMBIENTE - LUZ LECTURA  
H-LUZ DE AMBIENTE  
I-LUZ DE LECTURA  
K-MODULO DE PARO CARDIACO.  
L- MÓDULOS. C1-C2 con indic. luminoso LED indiv.  
NOTA: Circ. de iluminación independiente.  
Fabricado en un todo de acuerdo a la AEA 710.


REFERENCIAS:


M-LUZ DE EXAMEN  
O-BANDEJA PORTA MONITOR  
P-RIEL DE SERVICIO VERTICAL  
Q-BARRAL PORTA BOMBA

VISTA LATERAL  
ALTURA SUGERIDA



POLIDUCTO OBSERVACIÓN ADULTO / PEDIÁTRICO.



Longitud	1200mm
Color	
Acoples	DISS
Forma	
Firma Finalización	


REFERENCIAS:

LONGITUD : 1200mm  
A-MODULO DE OXÍGENO  
B-MODULO DE AIRE COMPRIMIDO  
C-MODULO DE VACÍO  
D-MODULO DOBLE INTERRUPTOR LUZ DE LECTURA/AMBIENTE  
E-LUZ DE LECTURA/LUZ AMBIENTE  
F-MODULO PORTA ACCESORIOS FRONTAL  
G-MODULO COMBINADO TOMA CORRIENTE IRAM - DIN  
H-SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA CON CONTROL REMOTO  
I-MÓDULOS RJ-45

REFERENCIAS:

M-LUZ DE EXAMEN  
N-SOPORTE PORTA SUERO  
O-BANDEJA PORTA MONITOR  
P-RIEL DE SERVICIO VERTICAL  
Q-BARRAL PORTA BOMBA

VISTA LATERAL  
ALTURA SUGERIDA



DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:  
Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud.  
Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq.  
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA:

Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata

**PARTIDO:** La Plata - Provincia de Buenos Aires

**LOCALIDAD:** La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)

PLANO DE:

GASES MEDICINALES - DETALLES

ESCALA: 1:100


DIRECTOR PROVINCIAL:  
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA

Nº EXPEDIENTE  
EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP

Nº PLANO  
45

TOTAL  
94





REFERENCIAS:

- Reja de intercomunicacion
- Reja de retorno
- difusor de alimentacion
- termostato de ambiente
- equipo roof top frio-calor por bomba de 15TR- 25TR- 12TR
- cabina porta fitros
- Conducto de alimentación en chapa
- Conducto de retorno en chapa

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:  
Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud.  
Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq.  
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:


OBRA:  
Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata  
  
PARTIDO: La Plata - Provincia de Buenos Aires  
LOCALIDAD: La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)

PLANO DE:  
AIRE ACONDICIONADO - U.A.P.

DIRECTOR PROVINCIAL:  
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA

ESCALA: 1:100		
Nº EXPEDIENTE EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP	Nº PLANO 47	TOTAL 94

PLANTA PROTOTIPO



Equipo tipo Roof-Top  
Frío/calor por bomba  
Cap. 6 TR  
18.000 Kcal/h

DIAMETROS DE CONDUCTOS  
A LA SALIDA DEL EQUIPO:

- Ø 35 alimentación
- Ø 30 retorno

REFERENCIAS:

- DA Difusor de Alimentación
- RR Reja de Retorno
- EE Extractor Eólico
- AI Artefacto de Iluminación
- Termostato de Ambiente

NOTA:  
La ubicación definitiva de los equipos a instalar dependerá de la factibilidad de obra y de las indicaciones del proyectista o inspección. Todas las capacidades de los equipos indicadas en planos deberán ser netas y mínimas a instalar.



IMPORTANTE:  
Para los Planos de Replanteo de Obra, la Empresa Contratista no podrá modificar el Proyecto Contractual, solamente efectuará el completamiento del mismo, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Particulares - Intalación Aire Acondicionado. La aprobación de la Documentación y todos los materiales la efectuará la Dirección Técnica, Depto. Técnico Complementario.-

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO: Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud. Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:	OBRA:  Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata		
	PARTIDO: La Plata – Provincia de Buenos Aires LOCALIDAD: La Plata – Diagonal 114 99 (CP 1900)		
	PLANO DE:  RM - AIRE ACONDICIONADO		
DIRECTOR PROVINCIAL: ARQ. ADRIÁN LA MOTTA	ESCALA: 1:50		
	N° EXPEDIENTE EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP	N° PLANO 88	TOTAL 94






- REFERENCIAS AGUA:
- CAÑERIA RETORNO
  - CAÑERIA AGUA CALIENTE
  - ALIMENTACION DE RED
  - CAÑERIA AGUA FRIA
  - VE
  - LLP
  - C.S.
  - Canilla Agua Fria y Agua Caliente

- REFERENCIAS INCENDIO:
- EXTINTOR TRICLASE, CAPACIDAD 5KG.
  - EXTINTOR BC, de CO2, CAPACIDAD 5KG.

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO: Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud. Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:	OBRA:  Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata		
	<b>PARTIDO:</b> La Plata - Provincia de Buenos Aires <b>LOCALIDAD:</b> La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)		
DIRECTOR PROVINCIAL: <b>ARQ. ADRIÁN LA MOTTA</b>	PLANO DE:  RM - INSTALACION CLOACAL PLUVIAL		
	ESCALA: 1:50	N° PLANO 89	TOTAL 94
N° EXPEDIENTE <b>EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP</b>			



REFERENCIAS CLOACAS:

- BACH
- PPA PVC
- PPT PVC
- C.I. (60X60)
- INTERCEPTOR DE GRASAS
- CV PVC
- CDV

REFERENCIAS PLUVIAL:

- BCPVCØ110
- BCPVCØ 60
- BOCA DE DESAGÜE ABIERTA (BDA)
- BOCA DE DESAGÜE TAPADA (BDT)
- CAÑO PVC
- C.LL. CH" G" 100x50

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO: Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud. Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:	OBRA:  Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata		
	<b>PARTIDO:</b> La Plata - Provincia de Buenos Aires <b>LOCALIDAD:</b> La Plata - Diagonal 114 99 (CP 1900)		
DIRECTOR PROVINCIAL: ARQ. ADRIÁN LA MOTTA	PLANO DE:  RM - INSTALACION AGUA F/C - INCENDIO		
	ESCALA: 1:100	N° PLANO	TOTAL
N° EXPEDIENTE EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP		90	94

a TG  
del Hosp.

TP

Gabinete externo  
donde se ubicará  
el TP



DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

PLANTA BAJA

REFERENCIAS:

<b>A2</b>	Plafon LED 54w 607x607x90mm Aluminio extruido con difusor policarbonato estruido opal. Color Blanco.	<b>S1</b>	Plafon LED 21w 221x221x130mm Cuerpo Chapa acero con pintura epoxi termoconvertible, difusor acrilico satinado. Color Blanco.
<b>A3</b>	Plafon LED 48w 1020x95x75mm Cuerpo Chapa acero doble horneado poliester con difusor acrilico satinado. Color Blanco.	<b>S2</b>	Aplique LED 4w 220x100x60mm Cuerpo Aluminio inyectado con pintura en polvo poliester.Color Gris.
<b>A1</b>	Aplique LED 6w Cuerpo Acero con flexible y perilla rotativa. Color Acero. H=1,30M S/ NPT	<b>A4</b>	Perfil Aluminio superpuesto LED. Difusor opal. Color Aluminio.Con tira de LED de 220v.
		<b>E</b>	Equipo de emergencia incorporado a los artefactos indicados.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:  
Min. de salud, Dep. de recursos físicos en salud.  
Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq.  
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA:  
Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata

PARTIDO: La Plata – Provincia de Buenos Aires  
LOCALIDAD: La Plata – Diagonal 114 99 (CP 1900)

PLANO DE:  
RM - INSTALACION ELECTRICA - BOCAS


DIRECTOR PROVINCIAL:  
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA

ESCALA: 1:50

N° EXPEDIENTE  
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP

N° PLANO  
91

TOTAL  
94



DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:  
Min. de salud, Dep. de recursos físicos en salud.  
Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq.  
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA:  
Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata  
  
PARTIDO: La Plata – Provincia de Buenos Aires  
LOCALIDAD: La Plata – Diagonal 114 99 (CP 1900)

PLANO DE:  
RM - INSTALACION ELECTRICA - TOMAS


DIRECTOR PROVINCIAL:  
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA

ESCALA: 1:50

N° EXPEDIENTE EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP	N° PLANO 92	TOTAL 94
-----------------------------------------------------	----------------	-------------



PLANTA BAJA



REFERENCIAS:



- CI Central de Incendio convencional
- Sirena y flash (s/ pliego).
- Pulsador manual (s/ pliego).
- PA Punto de acceso para Red Wifi.

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO: Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud. Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:	OBRA:  Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata		
	PARTIDO: La Plata – Provincia de Buenos Aires LOCALIDAD: La Plata – Diagonal 114 99 (CP 1900)		
	PLANO DE: RM - INSTALACION ELECTRICA - BAJA TENSION		
DIRECTOR PROVINCIAL: ARQ. ADRIÁN LA MOTTA	ESCALA: 1:50		
N° EXPEDIENTE EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP	N° PLANO 93	TOTAL 94	



NOTA :

EL PLANO UNIFILAR ES REALIZADO A EFECTO DE COTIZACION, LA EMPRESA DEBERA PRODUCIR LOS PLANOS PROPIOS, COMPLETANDO LA INFORMACION COMO ESPECIFICA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## REFERENCIAS

### ESQUEMA UNIFILAR

- 1 Interruptor automático. Regulación, intensidad y polos s/ esquema.
- 2 Interruptor termomagnético tetrapolar.
- 3 Interruptor termomagnético bipolar.
- 4 Interruptor termomagnético unipolar (de efecto).
- 5 Interruptor diferencial. Intensidad y polos s/ esquema.
- 6 Barras de cobre protegidas.
- 7 Gabinete modular en chapa de hierro, espesor BWG N° 18, refuerzos en chapa, espesores BWG N° 14 y N° 16 con puerta (con cerradura a tambor) estanca al polvo y la humedad, bandeja porta equipos, frente calado con capacidad vacante en un 30 % de su superficie.
- 8 Protector 6 A.
- 9 Contactor. Bobina de 24V.
- 10 Protector térmico.
- 11 Interruptor manual
- 12 Automático
- 13 Conmutador

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION  
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

## DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:  
Min. de salud. Dep. de recursos físicos en salud.  
Documentación para pliego licitatorio. Dir. Prov. de Arq.  
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA:  
Hospital Dr. Ricardo Gutierrez de La Plata

PARTIDO: La Plata – Provincia de Buenos Aires  
LOCALIDAD: La Plata – Diagonal 114 99 (CP 1900)

PLANO DE:  
RM - INSTALACION ELECTRICA UNIFILAR

DIRECTOR PROVINCIAL:  
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA

ESCALA: 1:50

N° EXPEDIENTE  
EX-2018-01561190-GD EBA-DPCLMIYSPGP

N° PLANO  
94

TOTAL  
94



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego**

**Número:**

**Referencia:** EX2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP - Ampliación y Adecuación Guardia,  
Emergencia y Unidad de Anatomía  
Patológica y Ejecución de Residencias Médicas H.Z.G.A. “Dr. Ricardo Gutiérrez” La Plata

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 33 pagina/s.