

EX-2018-19529084-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Ref.: Adecuación eléctrica Hospital Dr.
Ricardo Gutiérrez. Cámara transformadora
Localidad: La Plata
Partido: La Plata

Memoria Técnico Descriptiva

La presente documentación corresponde al proyecto de Adecuación eléctrica Hospital Dr. Ricardo Gutiérrez. Cámara transformadora, ubicado sobre calle 40 y 120, cuyo destino será la Adecuación eléctrica para garantizar la alimentación de energía eléctrica normal y de emergencia al Hospital, conforme a la normativa hospitalaria vigente.

La intervención se realizará en planta baja en el sector que actualmente forma parte del patio trasero del Hospital, abarcando una superficie a remodelar de 71.50 m² para la futura Cámara Transformadora.

En esta superficie se rediseñaron las diferentes Áreas principales: una destinada al área de Sala de Celdas MT Edelap, Sala de Celdas MT Hospital, Sala de Transformadores, Sala de TGBT y Sala de Grupos Electrógenos.

Se realizará el local Sala de Celdas MT Edelap, con acceso desde el exterior, separada por medio de un muro del espacio destinado a Sala de Celdas MT Hospital con un ingreso desde el interior. Se ejecutará además Sala de Transformadores, con acceso desde el exterior, Sala de TGBT y Sala de Grupos Electrógenos que tendrán un ingreso desde el interior del Hospital.

La superficie cubierta a Adecuar para la Cámara será una **Superficie Total de 71.50m²**.

Ejecución:

- Se protegerán durante la ejecución de los trabajos, las cañerías de las distintas instalaciones ubicadas dentro del Hospital.
- Se cerrarán con mampostería según plano de planta, ejecutando para esto los muros exteriores como también los muros divisorios interiores, de ladrillo cerámico hueco de 0.18 m
- Se desviarán las instalaciones existentes que sean afectadas por la construcción, garantizándose la continuidad del servicio.
- Se ejecutarán cielorrasos independientes nuevos de roca de yeso según Planilla de Locales y E.T.P. Altura y detalle, según Plano de Cortes y Planilla de Locales.
- Se verificarán los niveles de piso existentes con los niveles a proyectar de la futura cámara.
- Se ejecutarán todos los revoques nuevos exteriores e interiores, considerando las características particulares de cada local, según se indica en la Planilla de Locales y E.T.P.
- Todos los cielorrasos serán suspendidos de placas de yeso de color blanco terminados con pintura especial según Planilla de Locales.
- Todos los muros interiores Látex interior según se indica en la Planilla de Locales y E.T.P.
- Se deberá colocar caño de bajada pluvial según se indica en Plano de Planta de Techos.
- La losa a ejecutar sobre el Sector a Adecuar, serán de viguetas y ladrillos tipo isopor apoyadas sobre vigas y columnas de H° A° según cálculo de Departamento Técnico Complementario.

Características Técnicas Constructivas

Los materiales utilizados son:

- Pisos de alisado de cemento y Baldosa tipo vainilla 9 panes
- Zócalo rehundido de cemento
- Revoques Interiores a la cal fina y reforzado de yeso alisado a la llana.
- Carpinterías: con marco y hojas de aluminio y de chapa doblada
- Cielorrasos independientes en placas de roca de yeso, fijos y desmontables.
- Revoque Grueso a la cal con azotado hidrófugo
- Mampostería de ladrillos huecos no portantes de 18x18x33 cm
- Carpinterías de hierro

Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberán ser presentadas para su aprobación por la Contratista a los Projectistas.

El proyecto responde a la normativa vigente sobre Seguridad contando con dos Salidas de Emergencia que llevan hacia lugares seguros como solicita el Decreto reglamentario 351/96.

CUADRO DE SUPERFICIES

Superficie Cub. a Adecuar	52m ²
Superficie Descub. a Ampliar	19.50m ²
SUPERFICIE TOTAL.....	71.50m²

La documentación gráfica de esta obra, está formada por los siguientes planos:

Planos de Obras Principales:

- 1) PLANTAS CORTES - VISTAS - DETALLES Y PLANILLAS
.....ESC.1.100 -1.50 -1.25

Planos de Obras Complementarias:

- EST-01 FUNDACIONES.....ESC. 1.100
- IE-01 INSTALACION ELECTRICA. MALLA DE PUESTA A TIERRA – ILUMINACION
– TOMACORRIENTES – CORRIENTES DEBILESESC. 1.100
- IE-02 UNIFILARES.....S/E
- IE-03 UNIFILARES.....S/E



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Memoria Descriptiva

Número:

Referencia: EX-2018-19529084- HOSPITAL GUTIERREZ DE LA PLATA - Memoria

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.